



учета работы замораживающей станции

КОМПАС

магазин охраны труда



КОМПАС

магазин охраны труда

(организация)



ЖУРНАЛ

учета работы замораживающей станции

КОМПЛАС

Главный инженер

(Ф.И.О., подпись)

магазин охраны труда

Начат

(дата)

Окончен

(дата)

Пояснения к ведению Журнала учета работы замораживающей станции

Техническая характеристика замораживающей станции:

Компрессоры: тип, количество. Насосы рассольные: тип, количество.

Испарители: тип, количество.

1. Запись показаний контрольно-измерительных приборов на станции производится каждые 2 часа.
2. В графе 19 - уровень рассола следует замерять не ранее как через 10 мин после остановки рассольных насосов и рассоломешалок у испарителя.
3. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации. Лица, которым поручено внесение записей в журнал, должны быть ознакомлены с пояснениями под роспись.
4. В графе 26 производятся записи и указания сменным механиком ежемесячно; механиком участка - ежедневно; главным инженером и главным механиком - ежемесячно.

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью

листов / страниц
(нужное подчеркнуть)

« _ »

20 г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

КОМПААС

магазин охраны труда

М.П.