

*Приложение 20
к Правилам безопасности
при строительстве
подземных сооружений*



КНИГА

**УЧЕТА РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА
ГЛАВНОЙ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ**

КОМПАС

магазин охраны труда




КОМПАС

магазин охраны труда

(организация)

(участок)

(шахта)



**КНИГА
УЧЕТА РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА
ГЛАВНОЙ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ**

Главный механик _____
(Ф.И.О., подпись)

Начата _____
(дата)

Окончена _____
(дата)

КОМПАС
магазин охраны труда

**Пояснения
к ведению книги учета работы
и результатов осмотра главной вентиляторной установки
(печатаются на обороте титульного листа)**

1. В книгу ежемесячно вносят записи машинисты вентиляторной установки или дежурные (если пульт управления и приборы контроля работы вентиляторов выведены на место дежурного), отмечая в графах 1 - 10 контролируемые параметры.

2. В графе 3 указываются время изменения режима вентилятора и показания приборов начала изменения режима работы вентилятора, в графе 7 - продолжительность остановки или работы вентилятора в другом, по отношению к нормальному, режиме работы. В графе 6 условными обозначениями указывается характер измененного режима работы главного вентилятора: «О» - остановка; «В» - всасывание; «Н» - нагнетание.

3. В графу 9 вносятся замечания по состоянию вентилятора, подшипников, двигателя, реверсивных устройств и др., обнаруженные дежурным персоналом. Все записи вносят в книгу за подписью в графе 10.

4. В графу 11 вносятся указания и распоряжения лиц технического надзора об изменении режима проветривания с указанием исполнителей. Здесь же расписываются исполнители в получении задания и выполнении этих заданий.

5. Книга заполняется на каждую главную вентиляторную установку, должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью организации.

В журнале прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью _____ листов

«____» _____ 20__ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.