



**ЖУРНАЛ**  
**релейной защиты, автоматики и телемеханики**

**КОМПАС**

**магазин охраны труда**



**КОМПАС**

магазин охраны труда

наименование организации

**ЖУРНАЛ**

**релейной защиты, автоматики и телемеханики**

**КОМПАС**

**магазин охраны труда**

Начат «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**КОМПАС**

магазин охраны труда

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА

Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики предназначен для внесения в него записей об изменении режима работы устройств РЗА, о перестройках их уставок, о вновь смонтированных или демонтированных, налаженных и проверенных устройствах РЗА, с указанием возможности и условий их ввода в работу.

*Пример записей в Журнале релейной защиты, автоматики и телемеханики*

### Раздел I. Оперативные указания дежурному персоналу

Дата, время	Содержание записей с подписью ответственного лица по РЗА	Подпись дежурного персонала
15.11.2014 14.30	Произведена плановая проверка ДФЗ-2 ВЛ-110 кВ Очаково-Немчиновка-1. Защита исправна и может быть включена в работу. Инженер РЗА Иванов И.И	Петров П.П.

### Раздел II. Работа устройств релейной защиты и автоматики

Дата и время аварии или нарушения	Место возникновения аварии или нарушения и характер повреждения	Работа устройств релейной защиты и электроавтоматики, намеченные мероприятия	Общая оценка ликвидации аварии или нарушения защитой или автоматикой и подпись	Недоотпуск, вызванный неправильной ликвидацией аварии защитой или автоматикой
16.11.2014 13.35	ТП 10/0,4 кВ №3541 Короткое замыкание фидера №4 КЛ0,4кВ	Сработала защита МТЗ, фидер №4. Вызвана бригада на отыскание места повреждения и устранения неисправности	Неисправность устранена. РЗ приведена в ИП. Петров П.П.	Не зафиксировано

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, подписан начальником ПС (или группы ПС) с расшифровкой подписи и печатью. На обложке журнала пишется наименование предприятия, название ПС, порядковый номер журнала, а также дата начала и окончания ведения журнала.

Записи в журнале должны быть четкими и разборчивыми, без помарок и подчисток. Записи на полях или между строк журнала запрещаются, ошибочные записи аккуратно зачеркиваются нежирной чертой так, чтобы их можно было прочесть и заверяются подписью лица, допустившего ошибку. Если пропущена запись, то ставится реальное время записи с восклицательным знаком, пишется слово «Пропущено» и текст. Пропущенные незаполненные строки зачеркиваются зигзагом.

Методические рекомендации разработаны Московским институтом энергобезопасности и энергосбережения на основе

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (п.2.6.12)  
и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (п. 1.7.9)











